

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

З метою підтримання працездатності підприємства та забезпечення виконання спеціальними рейсами повітряних перевезень вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій України з гарантованим рівнем безпеки та якості обслуговування польотів, а також технічних рейсів, тренувальних польотів та польотів по комісуванню ПС з обльотом, необхідно здійснити закупівлю «ДК 021:2015 – 09310000-5, Електрична енергія (електрична енергія)».

**1. Детальний опис предмета закупівлі.**

|                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Назва предмета закупівлі</b>                        | Електрична енергія                              |
| <b>Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника</b> | 09310000-5 - Електрична енергія                 |
| <b>Категорія площадки вимірювання Споживача</b>        | Група «Б»                                       |
| <b>Клас напруги</b>                                    | 2                                               |
| <b>Одиниці виміру</b>                                  | кВт*год                                         |
| <b>Кількість, кВт/год</b>                              | 567072                                          |
| <b>Частота, Гц</b>                                     | 50                                              |
| <b>Строк поставки товару</b>                           | Цілодобово, з 01.01.2026 до 31.12.2026 включно. |

**2. Місце поставки товару.**

На межі балансової належності між оператором системи розподілу та споживачем.

Точки розподілу електричної енергії розташовані за адресами:

2.1 ДАП «Україна», вул. Київський шлях, 2, Київська область, м. Бориспіль на болтових з'єднаннях першої секції шин до вимикача навантаження в комірці №4, РУ-10 кВ ТП №931 та болтових з'єднаннях другої секції шин до вимикача навантаження в комірці №13, РУ-10 кВ РП №14.

2.2. Щогла №2 ДП ЗОД вул. Київський шлях, 2, Київська область, м. Бориспіль . Межа балансової належності знаходиться: освітлювальна щогла №2 нижні клеми ввідного автомата ЩК.

2.3. Каналізаційна насосна станція (КНС) вул. Київський шлях, 2, Київська область, м. Бориспіль, контактні приєднання АВВГ4\*96+1\*16 L=110м. до Авт.№4 Пан.№10 І СШ РУ-0,4кВ, ТП-1016.

2.4. Будинок спецстоянки Київська область, Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7 територія ДП МА «Бориспіль», контактні приєднання ААББШВ 5\*70L=106м. до Авт.№11 Пан.№1 ІСШ РУ-0,4кВ, ТП-1038.

2.5. Склад СМТЗ Київська область, Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, територія ДП МА «Бориспіль», контактні приєднання АВВГ 3\*95+1\*50 L=340м до Авт.№2 Пан.№13 ІІ СШ РУ-0,4кВ, ТП-1009.

2.6. Колонка 1, Київська область, Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, територія ДП МА «Бориспіль», контактні приєднання АСБ 3\*120+1\*50 L= 150м. до Авт.№1 Пан.№8 І СШ РУ-0,4кВ, ТП-1038.

2.7. Колонка 2, Київська область, Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, територія ДП МА «Бориспіль», контактні приєднання АСБ 3\*95+1\*35 L= 350м. до Авт.№1 Пан.№1 І СШ РУ-0,4кВ, ТП-1038.

2.8. Колонка 3,4 Київська область, Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, територія ДП МА «Бориспіль», контактні приєднання АСБ 3\*120+1\*50 L= 250м. до Авт.№4 Пан.№1 І СШ РУ-0,4кВ, ТП-1038.

2.9. Щогла 1,2,3 Київська область, Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, територія ДПМА «Бориспіль», контактні приєднання ААББШВ 2(3\*35+1\*16)L= 400м. до Авт.№5 Пан.№4 І СШ РУ-0,4кВ, ТП-1038.

2.10. Модулі вагонного типу – спецстоянка, Київська область, Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7 територія ДП МА «Бориспіль», контактні приєднання ААББШВ 5\*70L=106м. до Авт.№11 Пан.№1 І СШ РУ-0,4кВ, ТП-1038.

**3. Мета використання товару:** для задоволення потреб у споживанні електричної енергії об'єктів підприємства.

#### **4. Вимоги щодо якості електричної енергії.**

Якість електропостачання - перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання.

Якість електричної енергії характеризується фізичними параметрами поставленої споживачу електричної енергії та їх відповідністю встановленому законодавством стандарту.

#### **5. Особливі вимоги до предмета закупівлі.**

Постачання електричної енергії замовнику (споживачу) повинні відповідати нормам чинного законодавства України:

- Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII;
- Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;
- Кодексу системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;
- Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312;
- інших нормативно-правових актів, прийнятих на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII.

#### **6. Послуги з передачі та розподілу електричної енергії:**

До ціни пропозиції учасник зобов'язаний включити витрати на **послуги з передачі електричної енергії за регульованим тарифом та послуги з розподілу електричної енергії за регульованим тарифом.**

Послуги з розподілу електричної енергії сплачуються Постачальником.

Провідний інженер-енергетик СЕНСК

Володимир ОСТАПЧУК

Начальник СЕНСК

Олена СЕМИПОЛЕЦЬ